

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 4/_____

УРЮПИНСКИЙ С.О.
Место составления

22.02.2021 г.
Время 17:12

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 4 от 11.02.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ - Главный специалист
Касеинов Аманжол Кунисбекович - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Государственное учреждение "Урюпинская средняя школа" отдела образования Аккольского района.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
КТУ "Урюпинская средняя школа" отдела образования Аккольского района, АҚМОЛИНСКАЯ, АҚКОЛЬСКИЙ, Урюпинка, Келесары (УЛИЦА), 61.

5. Срок проведения проверки 22.02.2021 - 22.02.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КТУ "Урюпинская средняя школа" отдела образования Аккольского района

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует приказ руководителя о назначении должностного лица, ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта Основание: п.п. 2-4 Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствует специальный журнал учета работ проверок наличия	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.2-8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В соответствии с перечнем работников, подлежащих обязательному обучению пожарно-техническому минимуму, не все работники прошли обучение по мерам пожарной безопасности. Основание: п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Сняты двери, отделяющие лестничную клетку от общих коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Основание: пп.4 п.2-33 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	П. 45 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В спортивном зале дверь эвакуационного выхода заперта. Основание: п.2-44 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В здании школы соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов). Основание: п.4 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Отсутствует договор на своевременное техническое обслуживание и планово-предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации. Основание: п.2-3 Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 09.10.2014 г. № 1077.;	П. 128 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Для обслуживающего персонала не разработана и не утверждена руководителем организации "Инструкция по эксплуатации систем и установок пожарной	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	автоматики". Основание: п.2-12 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, не в полном объеме имеется техническая документация. Основание: п.2-14 «Правил пожарной безопасности», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №1077;	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

А.А. Кудайбергенов

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

А.А. Александров

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Не замечено замечаний

Приложение на «__» листах

«*28*» *02* 20*21* г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по вызванным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и обосновать причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



Руководителю
отдела образования Аккольского района
_____ К. Ашимову

Информация по поводу устранения нарушений

По устранению выявленных нарушений во время проверки от 30.12.2022 года
прокуратуры Аккольского района, поясняю.

1. по поводу устранения замечаний со стороны соблюдения Правил противопожарной безопасности

№	Выявленные нарушения	Устранение нарушения
1	В помещениях школы в электрораспределительных коробках допускается соединять жил проводов и кабелей при помощи скруток (без пайки, опрессовки или специальных зажимов)	Данная ситуация (соединения жил проводов и кабелей при помощи скруток) является фактом с момента постройки школы. На данный момент в электрораспределительных коробках на скрутки надеты колпачки СИЗ.
2	В помещениях школы недостаточное количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушители)	В помещениях школы доведены до нормы количество исправных первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

2. по поводу устранения замечаний со стороны соблюдения правил